

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ Курганской области
Государственное бюджетное учреждение «Психоневрологический интернат
«Зеленый бор»**

Адрес: 641870, Курганская область, г. Шадринск, Свердловский тракт, 43а, телефон(факс) (8-352-53)3 21 53
Адрес: электронной почты: pni-zb@yandex.ru

Начальнику Шадринского
Межрайонного отдела надзорной
деятельности и профилактической работы
отделение надзорной деятельности и
профилактической работы по городу
Шадринску и Шадринскому району.

Исх. № 9 от 09.02.2022 г.

Ответ на представление № 1/1 от 28.01.2022г .

Государственное бюджетное учреждение «Психоневрологический интернат «Зеленый бор» представляет информацию, об устранении нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479"Об утверждении правил противопожарного режима в РФ " выявленных при проведении плановой выездной проверки, проводимой в соответствии с решением органа государственного контроля (надзора) № 1 от 10.01.2022 г. при участии майора внутренней службы Зайцева Е.А.

1. Представление рассмотрено и обсуждено в присутствии майора внутренней службы Зайцева Е.А. .

2. В целях устранения нарушений Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479"Об утверждении правил противопожарного режима в РФ " произведена следующая работа:

№ п/п	Нарушения, выявленные в ходе проверки	Мероприятия по устранению нарушений	Ответственный исполнитель	Срок исполнения
1.	Средства обеспечения пожарной безопасности (АУПС, СОУЭ) эксплуатируется сверх срока службы (с 2007 года), установленного изготовителем, при этом правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	Разработан проект (рабочая документация) в 2021 г. на замену системы оповещения и управления эвакуацией, Пожарной сигнализации. Получено заключение по рассмотрению проектной документации от ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Курганской области.. Разработана сметная документация (находится на проверке в Департаменте строительства и ЖКХ, гос. экспертизы. В 2022 г. запланированы работы на сумму 2104,2 тыс. руб. за счет областного бюджета. Общая сумма по реализации проекта составляет 8465,03 руб.	И.о.директора - Мылтусов А. Н.	До 31.12.2022 г.

		Проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности с составлением соответствующего акта от 30.07.2021 г.		
2.	Руководитель организации не обеспечил исправность наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации. Давление в ПП наружного водопровода составляет 3,7 л/с, что менее требуемого 15 л/с	Направлен официальный запрос руководителю МП "Водоканал" о разъяснении причины низкого давления в водопроводной системе для нужд пожаротушения (не менее 15 л/с)	И.о.директора - Мылласов А. Н.	

Контроль за принятыми мерами по устранению выявленных нарушений и недостатков, выявленных в ходе плановой проверки оставляю за собой.

И.о. Директора ГБУ ПНИ Зеленый бор

_____ А.Н. Мылласов