

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ Курганской области
Государственное бюджетное учреждение «Психоневрологический интернат
«Зеленый бор»**

Адрес: 641870, Курганская область, г. Шадринск, Свердловский тракт, 43а, телефон(факс) (8-352-53)3 21 53
Адрес: электронной почты: pni-zb@yandex.ru

Начальнику Шадринского
Межрайонного отдела надзорной
деятельности и профилактической работы
отделение надзорной деятельности и
профилактической работы по городу
Шадринску и Шадринскому району.

Исх. № 10 от 09.02.2022 г

Ответ на представление № 2/1 от 28.01.2022г .

Государственное бюджетное учреждение «Психоневрологический интернат «Зеленый бор» представляет информацию, об устранении нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479"Об утверждении правил противопожарного режима в РФ " выявленных при проведении плановой выездной проверки, проводимой в соответствии с решением органа государственного контроля (надзора) № 2 от 10.01.2022 г. при участии майора внутренней службы Зайцева Е.А.

1. Представление рассмотрено и обсуждено в присутствии майора внутренней службы Зайцева Е.А. .

2. В целях устранения нарушений Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479"Об утверждении правил противопожарного режима в РФ " произведена следующая работа:

№ п/п	Нарушения, выявленные в ходе проверки	Мероприятия по устранению нарушений	Ответственный исполнитель	Срок исполнения
1.	Средства обеспечения пожарной безопасности (АУПС, СОУЭ) эксплуатируется сверх срока службы (с 2009 года), установленного изготовителем, при этом правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	Разработан проект (рабочая документация) в 2016 г. на замену системы оповещения и управления эвакуацией, Пожарной сигнализации. В 2017 г. произведена частичная замена АПС и системы оповещения. в 2022 г. запланирована работы по продолжению работ по замене системы на сумму 100,00 тыс. руб. за счет собственных средств Проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности с составлением соответствующего акта от 29.07.2021 г.	И.о. директора - Мылтасов А. Н.	До 31.12.2022 г.
2.	Высота ступеней наружной	Текущий ремонт наружной	И.о. директора -	

	эвакуационной лестницы со второго этажа составляет 25,28 см., что более требуемой не более 22 см. Высота ступеней в марше лестницы различной высоты от 12 до 28 см.	эвакуационной лестницы со второго этажа	Мылласов А. Н. Начальник хозяйственного отдела Сычугов Н.В.	01.06.2022 г.
3.	Дверь эвакуационного выхода со второго этажа на центральную лестницу открывается не по направлению выхода из здания	Текущий ремонт по замене перегородки с дверью эвакуационного выхода со второго этажа	И.о. директора - Мылласов А. Н. Начальник хозяйственного отдела Сычугов Н.В.	01.06.2022 г.

Контроль за принятыми мерами по устранению выявленных нарушений и недостатков, выявленных в ходе плановой проверки оставляю за собой.

И.о. Директора ГБУ ПНИ Зеленый бор

_____ А.Н.Мылласов