



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДУ ШАДРИНСКУ И ШАДРИНСКОМУ РАЙОНУ

641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Пионерская, 34
телефон/факс: (35253) 6-28-15
E-mail: shadr_mond@mail.ru

от 11.02.2021. № 252

ГБУ «Психоневрологический интернат
«Зеленый бор»

641871, Россия, Курганская область,
г. Шадринск, Свердловский тракт, 43а.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 7

11 февраля 2021 года

г. Шадринск

Я, государственный инспектор г. Шадринска и Шадринского района по пожарному надзору – дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Шадринску и Шадринскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области лейтенант внутренней службы Светлаков Максим Андреевич, рассмотрев постановление от 11 февраля 2021 года по административному правонарушению в области пожарной безопасности на и.о. директора ГБУ «ПНИ «Зеленый бор» по адресу: Курганская область, г. Шадринск, Свердловский тракт, 43А, Мылтасова Алексей Николаевича.

Установил, что 20.01.2021 года в помещения ГБУ «ПНИ «Зеленый бор» по адресу: Курганская область, г.Шадринск, Свердловский тракт, 43А, должностное лицо – и.о. директора ГБУ «ПНИ «Зеленый бор» Мылтасов Алексей Николаевич, допустил нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год). Основание: п. 43 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479;

2. Руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков перезарядки огнетушителей №38, 41, 43-45, 50-59. Основание: п. 60 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479;

3. В полу на путях эвакуации перед эвакуационным выходом из обеденного зала столовой наружу предусмотрен пандус с уклоном более чем 1:6. Основание: ст.4, ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»;

4. Пожарный кран №6 в корпусе 1-2, пожарный кран №12 в корпусе 2-2, пожарный кран №13, № 15 в корпусе 2-1, пожарный кран №21, №23 в корпусе 3-1 внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения неисправны. Основание: п. 48 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479;

5. На дверях чердачных помещений и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей отсутствует информация о месте хранения ключей. Основание: п. 18 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479;

6. Коридор второго этажа длиной более 60 метров не разделен противопожарной перегородкой 2-го типа. Основание: ст.4, ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»;

7. В период выполнения работ по ремонту помещений, связанных с отключением автоматической установки пожарной сигнализации в корпусе 2-2 и корпусе 3-2, руководитель организации не принял необходимые меры по защите объекта и находящихся в нем людей от пожара. Основание: п. 55 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479.

чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, т.е. нарушение требований пожарной безопасности.

Причиной совершения административного правонарушения послужило непринятие мер, как должностного лица, ответственного за пожарную безопасность, и.о. директора ГБУ «ПНИ «Зеленый бор» по адресу: Курганская область, г. Шадринск, Свердловский тракт, 43А, Мылласова Алексей Николаевича.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Вам необходимо:

Предусмотреть все зависящие от Вас меры по устранению нарушений требований пожарной безопасности, которые послужили совершению административного правонарушения должностным лицом – и.о. директора ГБУ «ПНИ «Зеленый бор» по адресу: Курганская область, г. Шадринск, Свердловский тракт, 43А, Мылласовым Алексеем Николаевичем.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.



(подпись лица вынесшего определение)

Светлаков М.А.

(ФИО)

Представление получил(а)

(подпись, должность)

(ФИО)

представление направлено _____

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)