



Прокуратура  
Российской Федерации  
Прокуратура  
Курганской области

**Шадринская межрайонная  
прокуратура**

640000, Курганская область, г. Шадринск,  
ул. Михайловская, 80

25.06.2018 № 7-14/2-2018

Директору ГБУ «Психоневрологический  
интернат «Зеленый бор»

Пикалину В.И.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
об устранении нарушений  
федерального законодательства

Межрайонной прокуратурой 21.06.2018 на основании задания прокуратуры Курганской области проведена проверка исполнения требований пожарной безопасности в деятельности Государственного бюджетного учреждения «Психоневрологический интернат «Зеленый бор», в ходе которой выявлены нарушения федерального законодательства.

Так, согласно ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 N 69 «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

В нарушение п. 61 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – Правила) в ГБУ «Зеленый бор» система и установка противопожарной защиты находится в неисправном состоянии (шлейф №12 (0902) автоматической установки пожарной сигнализации снят с охраны).

Согласно п. 43 Правил руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

В нарушение указного требования в ГБУ «Зеленый бор» светильник эвакуационного освещения коридоре 2-го этажа корпуса 3-2 выключен

Кроме того, запоры на дверях эвакуационного выхода из корпуса ПКО не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, (дверь закрыта на замок), что является нарушением п. 35 Правил.

ОР № 002686

Указанные нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей заместителем директора по пожарной безопасности ГБУ «Психоневрологический интернат «Зеленый бор» Солдатовой Е.В.

Данные нарушения повлекли за собой повышение риска причинения вреда здоровью и жизни проживающим в ГБУ «Психоневрологический интернат «Зеленый бор» гражданам при возникновении пожароопасной ситуации.

На основании изложенного и руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,


### **Т Р Е Б У Ю:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя Шадринской межрайонной прокуратуры и принять меры по устранению указанных нарушений закона, их причин и условий им способствующих.

2. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя директора по пожарной безопасности ГБУ «Психоневрологический интернат «Зеленый бор» Солдатовой Е.В.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в межрайонную прокуратуру в письменном виде в месячный срок.

Заместитель межрайонного прокурора  
младший советник юстиции



П.А. Рукавишников