



Прокуратура  
Российской Федерации  
Прокуратура  
Курганской области

**Шадринская межрайонная  
прокуратура**

640000, Курганская область, г. Шадринск,  
ул. Михайловская, 80

30 03.2018 № 7-14/2-2018

Директору ГБУ «Психоневрологический  
интернат «Зеленый бор»

Пикалину В.И.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений  
федерального законодательства

Межрайонной прокуратурой 27.03.2018 на основании задания прокуратуры Курганской области совместно с инспектором Шадринского межрайонного отдела надзорной деятельности управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области проведена проверка исполнения требований пожарной безопасности в деятельности Государственного бюджетного учреждения «Психоневрологический интернат «Зеленый бор», в ходе которой установлено, что требования пожарной безопасности не соблюдаются.

Так, согласно ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 N 69 «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

В соответствии с п. 9 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – Правила) на объекте защиты с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного.

В нарушение п. 9 Правил на объекте с ночным пребыванием людей дежурные не обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.

Согласно пункту 36 Правил при эксплуатации эвакуационных путей эвакуационных и аварийных выходов запрещается фиксировать

ОР № 006851