

**Контрольное (надзорное) мероприятие:
№45220061000200768526 от 10.01.2022**



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Курганской области

640006, Курганская область, г. Курган ул. Куйбышева, 191, телефон/факс: 8(3522) 476-305, E-mail: info@45.mchs.gov.ru

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

640006, Курганская область, г. Курган ул. Савельева, 18, телефон/факс: 8(3522) 476-411, E-mail: und-pr45@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Шадринску и Шадринскому району

641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Пионерская, 34 тел./факс 8(35253)6-28-15 E-mail: shadr_mond@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1/1**

вручается: Государственному бюджетному учреждению
«Психоневрологический интернат "Зеленый бор»

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Шадринску и Шадринскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области полковника внутренней службы Трофимова К.А. №1 от 10.01.2022 года в период с 17.01.2022 г. по 28.01.2022 г. главным специалистом отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Шадринску и Шадринскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области майором внутренней службы Зайцевым Евгением Александровичем проведена плановая выездная проверка в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица - заместитель директора по пожарной безопасности Солдатова Елена Викторовна.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Средства обеспечения пожарной безопасности (АУПС, СОУЭ) эксплуатируется сверх срока службы (с 2007 года), установленного	П. 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в	01.02.2023	

	изготовителем, при этом правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	Российской Федерации»		
2.	Руководитель организации не обеспечил исправность наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации. Давление в ПГ наружного противопожарного водопровода составляет 3,7 л/с, что менее требуемого 15 л/с	П. 48 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.02.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

✓

ПОДПИСЬ

Главный специалист ОНДиПР по городу Шадринску и Шадринскому району УНДиПР
Главного управления МЧС России по Курганской области майор внутренней службы Зайцев Е.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного
надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

09/13 69